

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCÓW

ZPI.271.45.2020

Wietrzychowice 26.11.2020r.

Dotyczy postępowania pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Jadowniki Mokre

Odpowiedź na zapytanie wykonawców

Urząd Gminy w Wietrzychowicach informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania :

Pytanie:

"Proszę o informację dotyczącą przedmiaru i pozycji: Próba szczelności kanałów rurowych, kanał PVC 1521,99 m, jak wynika z udzielonych odpowiedzi zakres ten nie będzie wchodził do wyceny zatem wg wykonawcy zbędna jest również konieczność płukania sieci. Proszę o wyjaśnienie".

Odpowiedź:

Zamówienie nie obejmuje wykonania grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej na odcinkach od przepompowni przydomowych do budynków, jak również prób szczelności na przedmiotowych odcinkach. Pozycja „*1.1.4.1.34 Próba szczelności kanałów rurowych, kanał PVC*” nie podlega wycenie. Odcinki kanalizacji grawitacyjnej, stanowiące przyłącza od poszczególnych przepompowni

Modyfikacja stanowi integralną część postępowania.

Wójt Gminy

/-/ mgr Tomasz Banek